


Assunto **Resposta Ofício 137/2017/CMT**
De Alexandre Moreira <alexandrem@celesc.com.br> 
Para <secretaria@camaratijucas.sc.gov.br> 
Data 06.09.2017 12:50
Prioridade Normal



No ofício 0137/2017 foi solicitado providência urgente em poste localizado na rua Coronel Buchelle, a beira do Rio Tijucas , em frente ao Dinossauro.

No dia 05/09 foi instalado um poste paralelamente ao poste danificado e foi transferido a rede elétrica de alta tensão com equipe de linha viva para evitar o corte de fornecimento de energia.

Dentro de aproximadamente 15 dias será programado um desligamento para transferir a rede de baixa tensão e retirar o poste danificado.

Atenciosamente

Alexandre Moreira
Celesc Distribuição - AGDI Tijucas
Fones: (48) 3263-2536



Saúde e Segurança é direito e compromisso de todos!
Programa de Segurança no Trabalho

"Esta mensagem eletrônica e toda a informação e anexo(s) nela contida são de caráter confidencial e de propriedade exclusiva da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. É expressamente vedada qualquer modificação, retransmissão, distribuição, cópia ou outro uso desta informação e anexo(s) por qualquer meio, por outros que não sejam os próprios destinatários, ou para outros fins que não estejam dentro dos termos previamente autorizados e aceitos pela Celesc. Se você recebeu esta mensagem eletrônica e seu(s) anexo(s) por engano, por favor entre em contato com o remetente e apague a mensagem e seu(s) anexo(s)."